



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. TR. ОП057.Н.00052

Зарегистрирован в государственном реестре
 Системы сертификации в области пожарной
 безопасности 11.09.2007

Действителен до 10.09.2010

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

**изделия из чугуна (хомуты, монтажные детали марки «LINK LTD»),
 для крепления трубопроводов с эпоксидным полиэфирным
 порошковым покрытием,**

код ОКП

изготовленные по технической документации изготовителя

Продукция

7326 00 000 0

код ТН ВЭД

соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным в
НПБ 244-97:

группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 21-01-97*); группа
 воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97*);
 дымообразующая способность – малая по ГОСТ 12.1.044-89 (группа Д1 по СНиП 21-01-
 97*); класс опасности по токсичности продуктов горения – малоопасные по ГОСТ 12.1.044-89
 (группа Т1 по СНиП 21-01-97*)

ИД

при добровольной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск

серийный выпуск, маркировка, наименование изделия

Сертификат выдан «**LINK TESISAT MALZEMERELI IMALAT ve TIC.LTD» (Турция)**

Fahri Koruturk Cad. Metal Sok. № 5 Kartal-Istanbul Turkey

местонахождение производителя, организации, адрес

Изготовитель «**LINK TESISAT MALZEMERELI IMALAT ve TIC.LTD» (Турция)**

Fahri Koruturk Cad. Metal Sok. № 5 Kartal-Istanbul, Turkey

местонахождение производителя, организации, адрес



№ 0215424

Сертификат выдан на основании:

Документ <i>(наименование, номер, дата)</i>	Исполнитель <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
Протокол сертификационных испытаний № 39 С/М от 13 августа 2007 г.	И.Л АНО «НОРМАТЕСТ», № ССПБ.RU.ИИ.103 от 23 июня 2005 г.
Акт № 74-07 о результатах анализа состояния производства от 25 июля 2007 г.	ОС АНО «НОРМАТЕСТ», № ССПБ.RU.ОП.057 от 23 июня 2005 г.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями «Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования».

Описание местонахождения знака соответствия рядом с товарным знаком изготовителя.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан Органом по сертификации АНО «НОРМАТЕСТ», регистрационный номер ССПБ.RU.ОП.057 от 23 июня 2005 г., 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д.2/1, стр.10, тел. (495) 743-54-66, факс (495) 772-98-36.

Наименование органа по сертификации, выдвшего сертификат, № в Государстве, адрес, телефон, факс

Руководитель органа по сертификации


подпись


подпись

В.М. Кисслев
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Н. Ерофеев
инициалы, фамилия



Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.